

# Prüfzertifikat Test Certificate




Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-250\_ZG-BET\_isFang 3B-...

Produkt / Product: isFang-Fangmastständer  
isFang- air-termination rod stand

Typ / Type: isFang 3B-...

Artikel-Nr. / Item no.: 5408 966, 5408 967, 5408 968, 5408 969



Prüfstandard Test standard	Kapitel Clause
IEC TS 62561-8 VDE V 0185-561-8	5.4.4.3/ 5.4.5 / 5.5.7.3 / Anhang F(Annex F)

Tabelle 1/ Table 1

Äquivalenter Trennungsabstand $s_e$ Equivalent separation distance $s_e$
<b><math>\leq 90</math> cm</b> in Luft/ in air
<b><math>\leq 180</math> cm</b> in festen Werkstoff/ in solid material

Tabelle 2/ Table 2

Prüfprojekt/ Test project:

1.)2017-019-LI TU Darmstadt  
3.)2017-021-LI TU Darmstadt


2.)2017-020-LI TU Darmstadt  
4.)2017-003-LI TU Darmstadt

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der(den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.  
The product has passed the test(s) with the corresponding arrangement(s).

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

  
\_\_\_\_\_

i.V. Jürgen Trinkwald  
Leitung PM/ F&E TBS / Head of PM/ F&E TBS

  
\_\_\_\_\_

i.V. Martin Bischoff  
TBS Produkt Manager / TBS Product manager

Ausstelldatum / Date of issue: 2019-07-31

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG  
Hüngser Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120, 58694 Menden, Deutschland.